

Текущий объем свободной мощности по центрам питания ниже
35 кВ на конец 3 квартала 2015 г.

Имя ТП (РП)	Предельно допустимая загрузка, МВт	Загрузка по данным замеров, МВт	Текущий резерв / мощности с учетом присоединенных/ потребителей, МВт
РП-107	1,12	0,476	0,644
РП-130	0,806	0,176	0,63
РП-174	1,613	1,613	0
ТП-1057	0,461	0,461	0
ТП-1095	0,512	0,512	0
ТП-1149	0,806	0,651	0,155
ТП-1150	0,512	0,333	0,179
ТП-1153	0,806	0,38	0,426
ТП-1202	0,806	0,806	0
ТП-1229	0,512	0,512	0
ТП-1257	1,21	0,24	0,97
ТП-1344	0,403	0,25	0,153
ТП-1347	0,659	0,659	0
ТП-1348	0,461	0,461	0
ТП-1349	0,512	0,512	0
ТП-1408	0,256	0,256	0
ТП-1410	0,806	0,806	0
ТП-1412	0,659	0,659	0
ТП-1413	0,806	0,442	0,364
ТП-1462	0,256	0,256	0
ТП-1472	0,806	0,806	0
ТП-1474	0,32	0,32	0
ТП-1475	0,716	0,716	0
ТП-1600	0,115	0,115	0
ТП-1601	0,512	0,512	0
ТП-1602	0,806	0,806	0
ТП-1603	0,512	0,414	0,098
ТП-1604	0,461	0,415	0,046
ТП-1605	0,806	0,506	0,3
ТП-1607	0,064	0,013	0,051
ТП-1609	0,512	0,18	0,332
ТП-1621	0,41	0,38	0,03
ТП-1624	1,28	1,28	0
ТП-1634	1,28	1,28	0
ТП-1637	0,275	0,275	0
ТП-1639	0,512	0,512	0
ТП-1830	0,512	0,512	0
ТП-1977	0,406	0,289	0,117
ТП-1981	0,512	0,512	0
ТП-1982	0,416	0,416	0
ТП-1983	0,512	0,512	0