

Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за январь 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
16.01.2019	ТП-1257	1345	ЕЭНС	МУП "Водоканал" Гагарина, 35а	0 ч. 51 мин.	158763	181	Повреждение КЛ-6кВ при раскопках
16.01.2019	ТП-1257	1257 1 СШ	18.21	ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", радиофак (частично)	0 ч.37 мин.	60120	54	Повреждение КЛ-6кВ при раскопках
			53.1	ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства"				
<b>Итого:</b>							<b>236</b>	

Начальник отдела

Рублева И.В.



И.В. Рублева

Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за февраль 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
11.02.2019	ТП-1981	1981	532.1	ООО "Дионис - 2", магазин "Монетка", ул. Малышева, 156а	0 ч. 15 мин.	17233	6	КЗ в сетях Потребителя ф. "С"
21.02.2019	КТП-630 №2	630 №2	1381.1	ООО "Технологии строительства", Ленина, стр.99а	0 ч.40 мин.	26140	26	КЗ в сетях Потребителя
28.02.2019	РП-107	107	25	ЭПК УрФУ, РП-107 ТЗ	0 ч.40 мин.	102 699	102	КЗ на КЛ-0,4 ф. Термичка
<b>Итого:</b>							<b>135</b>	

Начальник отдела



Рублева И.В.





Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за апрель 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
27.04.2019	ТП-1149	1149	220.1	ООО "Капитал-строй" (кафе) Малышева, 136а	19,6	23 ч. 55 мин.	2 402	80	Повреждение КЛ-0,4кВ при раскопках (КЛ на балансе потребителя)
<b>Итого:</b>					<b>19,6</b>		<b>2 402</b>	<b>80</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.



Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за май 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
17.05.2019	ТП-1348	1951	31	ООО "СтройИнженеринг" - Офисные, производственные помещения	19,6	2 ч. 06 мин.	2 402	7	Повреждение КЛ-6кВ при раскопках (КЛ на балансе потребителя)
			171	ПО "ГЭК-67"	9,88	2 ч. 06 мин.	1 342	4	
17.05.2019	ТП-1348	1970	149.2	ООО "Управляющая компания "Объединение" (база и арендаторы)	900,0	0 ч. 45 мин.	118 051	123	Повреждение КЛ-6кВ при раскопках (КЛ на балансе потребителя)
			119	МБУ "ЦОД", светофор Комсомольская-Библиотечная	1,65	0 ч. 45 мин.	260	0	
			22.2	АО "УМЕКОН", Будка железнодорожного переезда по ул. Комсомольской (около парфюмерной фабрики)	4,0	0 ч. 45 мин.	0	0	
<b>Итого:</b>					<b>935,13</b>		<b>122 055</b>	<b>134</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.



11.05.19

Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за июнь 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
27.06.2019	ТП-1408	1408	594	ЗАО "Управляющая Жилищная Компания "УРАЛ-СТ"					Повреждение ВЛ-0,4 кВ (ВЛ на балансе ЕМУП "МЭС")
			594.5	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3	24,0	2 ч.40 мин.	2689	10	
			594.13	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3а	14,8	2 ч.40 мин.	990	4	
			594.14	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3б	22,6	2 ч.40 мин.	1716	6	
			594.18	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,5	22,2	2 ч.40 мин.	1897	7	
			594.17	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Академическая,3	27,8	2 ч.40 мин.	1680	6	
			556.1	ООО "Свердгражданстрой" ул. Гагарина, 5б	22,16	2 ч.40 мин.	1 039	4	
			9.1	Прокуратура СО ул. Гагарина, 5а	3,2	2 ч.40 мин.	1 710	6	
<b>Итого:</b>					<b>136,76</b>		<b>11 721</b>	<b>42</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.





Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за июль 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
20.07.2019	ТП-1408	1408	594	ЗАО "Управляющая Жилищная Компания "УРАЛ-СТ"					Повреждение ВЛ-0,4 кВ (ВЛ на балансе ЕМУП "МЭС")
			594.5	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3	24,0	0 ч.39 мин.	1671	1	
			594.13	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3а	14,8	0 ч.39 мин.	756	1	
			594.14	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3б	22,6	0 ч.39 мин.	1081	1	
			594.18	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,5	22,2	0 ч.39 мин.	1274	1	
			594.17	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Академическая,3	27,8	0 ч.39 мин.	960	1	
			556.1	ООО "Свердгражданстрой" ул. Гагарина, 5б	22,16	0 ч.39 мин.	988	1	
			9.1	Прокуратура СО ул. Гагарина, 5а	3,2	0 ч.39 мин.	2 140	2	
21.07.2019	ТП-1408	1408	594	ЗАО "Управляющая Жилищная Компания "УРАЛ-СТ"					Повреждение ВЛ-0,4 кВ (ВЛ на балансе ЕМУП "МЭС")
			594.5	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3	24,0	0 ч.40 мин.	1671	2	
			594.13	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3а	14,8	0 ч.40 мин.	756	1	
			594.14	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,3б	22,6	0 ч.40 мин.	1081	1	
			594.18	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Гагарина,5	22,2	0 ч.40 мин.	1274	1	
			594.17	ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" - ж/д Академическая,3	27,8	0 ч.40 мин.	960	1	
			556.1	ООО "Свердгражданстрой" ул. Гагарина, 5б	22,16	0 ч.40 мин.	988	1	
			9.1	Прокуратура СО ул. Гагарина, 5а	3,2	0 ч.40 мин.	2 140	2	
25.07.2019	ТП-1603	1617	ЕЭНС (12685.13)	ИММ УрО РАН		1 ч.27 мин.	27 990	55	Ошибочные или неправильные действия оперативного персонала
Итого:					273,52		45 730	70	

*Всего г. с ка 1603.*

Начальник отдела




Уфимцев А.С.



Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за август 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
29.08.2019	ТП-1621	1621	18.15	ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", УК №7 (военная кафедра)		1 ч. 25 мин.	8 295	16	Протечка крыши после дождя
			272.1	ООО "Покровский торговый дом"	18,0	1 ч. 25 мин.	461	1	
			164.2	ООО "Предприятие "Роспечать"	5,5	1 ч. 25 мин.	219	0	
			747.1	ООО "ИФТЭК" - Трейлер "Мясопродукты"	5,0	1 ч. 25 мин.	526	1	
			25	ЭПК УрФУ, КТЦ, пристрой		1 ч. 25 мин.	0	0	
<b>Итого:</b>							<b>9 501</b>	<b>17</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.





Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за сентябрь 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
				Аварийных отключений не было.					
<b>Итого:</b>					<b>0,0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.



Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за октябрь 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
06.10.2019	ТП-1637	1637	391	ПГСК "Весна-98"	24,0	4 ч. 21 мин.	1 548	9	Повреждение КЛ-0,4 кВ при раскопках подрядной организацией (КЛ на балансе потребителя)
<b>Итого:</b>					<b>24,0</b>		<b>1 548</b>	<b>9</b>	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.



В.10.19г

Расчет недоотпуска по аварийным отключениям за декабрь 2019 г.

Дата	Источник питания	№ ТП	№ дог.	Наименование организации	Рр, кВт	Период откл., час, мин.	Потребление за месяц, кВтч	Недоотпуск эл.энергии, кВтч	Причина
06.12.2019	ПС УПИ	2 СШ 6 кВ				сработал АВР		0	Ошибочные действия персонала при проведении переключений
Итого:					0,0		0	0	

Начальник отдела



Уфимцев А.С.

