

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

А.Н. Попов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Реконструкция ПС "УПИ" 35/6 кВ (телемеханика)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
3	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III	1 компл.	1	
3	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	11	
4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 10	1 шт.	120	
5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт.	12	
Раздел 2. Материалы				
6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм ²	1000 м	1,1	
Раздел 3. Оборудование				
7	Шкаф собственных нужд	компл.	1	
8	Система телемеханики АСУ - ВЭМ оборудован и программное обеспечение верхнего уровня ЗИП и сервисное	компл.	1	
Раздел 4. ПНР				
9	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	1 система	4	
10	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07	1 канал	30	